

## Sikkerhedskontrol for salgssted med fyrværkeri i det fri

**Bør udfyldes hver dag før salgsstedet åbnes!**

Salgsstedets navn:	
Daglig ansvarlig leder:	

### **Salgsstedet i telt:**

- Der ikke for meget fyrværkeri på salgsstedet max. 50 kg NEM
- Flugtvejene er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Der er opsat skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild.
- Personalet er instrueret i ordensreglerne og om forholdsregler ved brand.
- Salgsstedet er ikke placeret i flugtvej eller adgangsvej. (skal ellers flyttes)
- Alt personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet.
- Der er brandslukningsmateriel på et synligt sted nær salgsstedet og det er markeret med skilte.
- Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriellet.
- Udstillingen består kun af attrapper/dumm.
- Der er kun 50 kg NEM opbevaret på salgsstedet.
- Bordbomber og lignende er placeret 5 meter fra salgsstedet med nytårsfyrværkeri.
- Der er ikke parkering o. lign. inden for 10 meter fra teltet.
- Der er 1 meter mellem fyrværkeriet og el apparater (kasseapparat/dankortterminal).
- Der er 2 meter mellem fyrværkeriet og varmekilder (el-ovne m.m.).

### **Oplag i container:**

- Der ikke for meget fyrværkeri på lageret i containeren. (max. \_\_\_\_\_ kg NEM)
- Der er kun én åben kasse af hver type fyrværkeri og er resten af fyrværkeriet i lukkede kasser.
- Brandslukningsmateriel er placeret i/nær containeren og den er markeret med skilte.
- Fyrværkeriet er stablet i overensstemmelse med reglerne. (Max. 2 meters højde)
- Der er opsat skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild ved containerne.
- Der er rent og ryddeligt i og ved containerne. Ingen oplag af pap og papir!
- Flugtvejene fra containerne pladsen er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Der er opsat skilt med "FARLIGT FYRVÆRKERI" udvendigt på hegnet.
- Brandslangen er på plads og fastgjort synligt udvendigt på hegnet fri af evt. sne.
- Der er ikke parkering o. lign. inden for 10 meter fra containernes bagkant og sider.
- Der er ikke oplag, parkering o. lign. inden for 40 meter fra containerne låger.
- Hegnet omkring containerne er på plads og intakt.

### **Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.**

Dato for kontrollen	Navn på ansvarlig for kontrollen af sikkerheden på salget før åbning	Underskrift fra ansvarlig for kontrollen af sikkerheden på salget før åbning