



Ordensforskrifter



for fyrværkeri i bygning

FOREBYGGELSE AF BRAND **Det er forbudt at ryge i lokalerne!**

Rygning og brug af åben ild er forbudt i lokaler, hvor der opbevares eller sælges fyrværkeri.

Alle flugtveje skal være frie og ryddelige, også flugtvejsdøre, der ikke benyttes i det daglige.

Ved stabling på reoler må stablingshøjden ikke overstige 6 meter fra gulvet og anvendes der ikke reoler, må stablingshøjden ikke overstige 2 meter fra gulvet.

På opbevaringssteder, hvor der udtages fyrværkeriartikler fra åbne pakker, må der højst være én åben pakke af hver af de fyrværkeriartikler, som forhandles på salgsstedet. Alle andre pakker skal være lukkede, når der ikke udtages varer. Pakkerne betragtes som lukkede selvom de ikke er tapet.

Fyrværkeriartikler i defekt emballage skal omgående pakkes forsvarligt, og eventuelt spild fjernes.

Opbevaringssteder og salgssteder skal holdes rene og ryddelige og opbevaringsrum skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages varer.

Affyring af fyrværkeri på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares konsumfyrværkeri, er ikke tilladt.

Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler, automatiske branddørlukningsanlæg el.lign. Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordninger er funktionsdygtige herunder, at dørene lukket tæt i fals. Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilt med teksten "BRANDDØR – holdes lukket".

På opbevarings- og salgsstedet og udvendigt på alle døre til disse, skal der opsættes tydelige sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild og skilt med teksten "FARLIGT FYRVÆRKERI".

**REDNINGSBEREDSKABET
KERTEMINDE KOMMUNE**