



**Orientering om bestemmelser for:
Brandsikkerhed m.v. ved udendørsarrangementer.
(Forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og midlertidige campingområder).**

A: Generelt

B: Forsamlingstelte o.lign. for max 150 personer.

C: Forsamlingstelte o.lign. for flere end 150 personer.

D: Salgsområder

E: Midlertidigt campingområde

April 2015

Indledning:

I forbindelse med arrangementer kan der opstå ønske om at anvende arealer til opstilling af f.eks. forsamlingstelte, salgsområder og camping-enheder for deltagere og ledsagere.

Med baggrund i Beredskabsloven er der fastsat nærmere regler om brand- og sikkerhedsforanstaltninger i: [Bek. nr. 1339 dateret 10.12.2014.](#)

Reglerne er angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen "Driftsmæssig forskrifter for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet" (DF), med henblik på at forebygge og formindske brandfaren samt sikre forsvarlige redningsmuligheder. ^{1) Note.}

Det skal anbefales at anvende de grundlæggende sikkerhedsbestemmelser i reglerne, selv om arrangementet ikke er omfattet af bestemmelserne.

Bemærk - der er nye regler gældende fra 1. januar 2015 om at transportable konstruktioner (telte, scener og tribuner m.m.) er omfattet af byggesagsbehandling i henhold til byggeloven. Det kan der læses mere om: [Her på denne link](#)

Uddrag af betingelserne:

A - Generelt:

1. Området skal indrettes forsvarligt med henblik på at mindske fare for personskade, at brande opstår, at brande breder sig samt således, at ambulance, brand- og redningskøretøjer kan manøvrere hurtigt og hensigtsmæssigt i området.
2. Ved opstilling af forsamlingstelte, servicetelte og konstruktioner skal det sikres, at de bærende konstruktioner er stabile under alle vejrforhold i henhold til byggeloven
3. Evt. installationer omfattet af autorisationslovgivningen skal opfylde regler herfor.
4. Arrangøren er ansvarlig for, at bestemmelserne i Bekendtgørelsen overholdes.

1) Note:

Driftsmæssige forskrifter (DF) gælder for:

1. Forsamlingstelte, herunder cirkustelte, på over 50 m², der anvendes af **højst** 150 personer – (DF afsnit 2). (Her skal ikke ansøges om tilladelse når bestemmelserne overholdes).
2. Forsamlingstelte, herunder cirkustelte, på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer – (DF afsnit 3)
3. Salgsområde på f.eks. musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lign. – (DF afsnit 4). Ved større samlet salgsområde på over 1000 m² skal der indhentes tilladelse.
4. Midlertidige campingområder der er bestemt til eller anvendes af flere end 150 overnattende personer – (DF afsnit. 5 eller 6). Ved større campingområder på over 1000 m² skal der indhentes tilladelse

Husk at der skal ansøges om tilladelse hos Redningsberedskabet i Kerteminde til arrangementer som omfatter pkt. 2 – 4.



Forskrifter samt vejledninger kan læses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside under:

Side2/3

[Regler og vejledninger](#)

B – Forsamlingslokaler og forsamlingsstelte for max. 150 personer:

Generelt: Forsamlingsstelte og selskabshuse skal opstilles og anvendes i overensstemmelse med forskriftens afsnit 2. Efterfølgende listes nogle af hovedpunkterne:

1. At alle forsamlingslokaler og forsamlingsstelte på over 50 m² og til mere end 50 personer skal indrettes, så der er fri og uhindret adgang til udgange.
2. Forsamlingsstelte skal have en indbyrdes afstand på min 5 m - ellers betragtes teltene som et telt. Der skal være en afstand på 10 m til brandfarligt oplag. Teltduk skal være udført af et brandmæssigt egnet materiale.
3. I forsamlingsstelte o. lign. for max 150 personer bør der anbringes brandslukningsmateriel inden for en afstand af max 25 m
4. At der skal være 2 udgange placeret i modstående ender. Udgangene skal have en fri bredde på min 0,8 m. Udgangene må ikke kamufleres og skal kunne åbnes umiddelbart i driftstiden. De skal være afmærket med tydelige flugtvejsskilte (Grøn løbende mand). Flugtveje skal udformes på overskuelig måde.
5. Evt. kogeapparater skal være el-opvarmet og elinstallationer skal udføres af autoriseret elinstallatør.
6. At højst 150 personer må opholde sig samtidig i telteenheder og lokaler, hvor der ikke er udarbejdet pladsfordelingsplan, brand- og evakueringsinstruks samt installeret nød- og panikbelysning.

C - Forsamlingsstelte til flere end 150 personer:

Generelt: Forsamlingsstelte og selskabshuse skal opstilles og anvendes i overensstemmelse med forskriftens afsnit 3. Efterfølgende listes nogle af hovedpunkterne:

1. Større samlingsstelte på over 50 m² og hvor der er flere end 150 personer, skal være udført med teltduk der er klassificeret som brandmæssig egnet. Der skal kunne fremvises dokumentation for, at teltdugens egenskaber er tilstrækkelige fra anerkendt prøvningsautoritet.
2. Forsamlingsstelte skal placeres min 5 m fra andre telte og fra mindre telte samt selskabshuse der indrettes til køkken og servicefunktioner. Der skal i øvrigt være et frit område på min 5 m fra teltet, som ikke må anvendes til oplag eller parkering. Forsamlingsstelte skal placeres min 10 m fra grillarrangementer og brændbare oplag.
3. I forsamlingsstelte o. lign. til flere end 150 personer skal der anbringes brandslukningsmateriel inden for en afstand af max 25 m.
4. Indretningen af forsamlingsstelte skal være i overensstemmelse med den godkendte pladsfordelingsplan. Der henvises til Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingsstelte m.v. af marts 2002, hvoraf eksemplar kan rekvireres eller hentes på beredskabsstyrelsens hjemmeside. Pladsfordelingsplanen skal hænge synlig ved hovedindgangen. Flugtveje fra forsamlingsstelte skal være ligeligt fordelt og den samlede frie bredde af flugtvejsåbninger målt i cm skal mindst svare til det samlede antal personer i teltet. Udgang for flugtvej skal dog mindst være 1 m bred og 2 m høj.
5. Forsamlingssteltet skal forsynes med flugtvejs- og panikbelysning og skal være forsynet med brandslukningsmateriel efter nærmere aftale med kommunens Rednings-beredskab. Inventaret skal opstilles på en sådan måde, at der er fri og uhindret adgang til flugtveje og udgange fra festteltet. Der skal føres driftsjournal for forsamlingssteltet og udpeges en ansvarlig person jvf. forskriftens afsnit 3.5.



D – Salgsområder

Generelt: Salgsområder skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med forskriftens afsnit 7. Efterfølgende listes nogle af hovedpunkterne.

1. Det samlede areal skal opdeles i delarealer på højst 1000 m² og som skal være omgivet af mindst 10 m friområde. Salgsbodernes samlede facadelængde skal opdeles for hver 50 m med et min. 3 m bredt friområde.
2. Salgsboder skal have flugtveje direkte til friområde.
3. Brug af åben ild er kun tilladt i særligt indrettede og godkendte områder.
4. Der skal holdes orden og brændbart affald skal bortskaffes.
5. Der må normalt ikke parkeres eller camperes i salgsområde.
6. Der skal anbringes håndslukningsudstyr ved/på arealet efter nærmere vurdering. Placeringen skal afmærkes tydeligt i en højde, der er synligt fra pladsen.

Hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvor der er større brandbare oplag, områder med levende dyr, eller hvor der forsamles mange mennesker kan der stilles særlige krav ud fra en brandmæssig risikovurdering

E - Indretning af midlertidigt campingområde på arealer samt driftsmæssige foranstaltninger:

Generelt: Campingområde og friområde skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med forskriftens afsnit 5 (eller 6 for spejderorganisationer). Efterfølgende listes nogle af hovedpunkterne.

1. Det samlede areal skal opdeles i mindre arealer (blokke) på max 1000 m² for teltområder og for caravanområder. Arealerne skal have en indbyrdes afstand på min 5 m (friareal). Dette areal skal være friholdt for køretøjer og oplag og skal kunne anvendes til at fremføring af brand- og redningskøretøjer.
2. Der skal udpeges en navngiven person, som har ansvaret for at campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne samt at der er fornødent tilsyn med området.
3. Campingenheder for en familie skal opstilles med en indbyrdes afstand på mindst 3 m. Afstanden regnes fra evt. udbygninger, fortelte m.v. (Ved campingenheder forstås telte, campingvogne, campingbiler eller andre transportable konstruktioner o. lign.). (Ved tilladelse til mindre afstand end 3 m imellem enhederne i teltområder må der ikke anvendes kogeapparater eller åben ild i - og ved enhederne. *Det bør overvejes nøje, inden denne løsning vælges*).
4. Der skal anbringes håndslukningsudstyr ved/på arealet, således at der højst er 50 m til nærmeste placering fra et vilkårligt punkt. Placeringen skal afmærkes tydeligt i en højde, der er synligt fra pladsen.
5. Der skal ved indgange til området være tydelige opslag med forbud mod afbrænding af bål og med påbud om, at campingenheder kun må opstilles på de af vagtpersonalet anviste pladser.

Hvis teltområde er indrettet med mindre indbyrdes afstand end 3 m mellem enhederne, så skal der være tydelige opslag med forbud mod anvendelse af åben ild, kogeapparater og lign.