



Skema for afmelding og anmeldelse af olietanke

Matr.nr.: _____ Ejerlav: _____
Adresse: _____ Postnr./By: _____
Ejer: _____

SLØJFET TANK - afmelding

Tankoplysninger:

Tankstørrelse: _____ liter

Placering: nedgravet
 overjordisk, udendørs
 overjordisk, indendørs

Etablerings år: _____

Sløjfnings år: _____

Fabrikat: _____

Tanknummer: _____

Godkendelses nr. (G-nr.): _____

eller CE-mærkning: _____

Sløjfning udført som (ydelige oplysninger se side 2/bagside):

- Tanken er fjernet*
 Tanken er tømt og bundsuget**

ELLER

- Tank afblændet så påfyldning ikke er muligt
 Påfyldningsstuds/udluftningsrør fjernet
 Tanken er tømt og bundsuget**
 Tanken er sandfyldt

Tanken udskiftes med:

- Ingen ny installation
 Ny tank
 Naturgas
 Fjernvarme
 Andet, hvilket? _____

* Kerteminde Kommune skal kontaktes, hvis der ved opgravning konstateres tegn på jordforurening

** Hvis muligt kan dokumentation for bortskaffelse af restolie vedlægges

NY TANK - anmeldelse*

Tankoplysninger:

Tankstørrelse: _____ liter

Placering: nedgravet
 overjordisk, udendørs
 overjordisk, indendørs

Etablerings år: _____

Fabrikations år: _____

Fabrikat: _____

Tanknummer: _____

Godkendelses nr. (G-nr.): _____

eller CE-mærkning: _____

Tanken skal indeholde:

- Fyringsolie
 Benzin
 Dieselolie
 Andet, hvilket? _____

*Etableringen af ny tank skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før (villatanke dog 2 uger). Tankattest/overensstemmelseserklæring for tank samt skitse/tegning, der viser placeringen af tanken, skal fremsendes til kommunen sammen med anmeldelsen

Udfyldes af Kerteminde Kommune (udfyldes for nye tanke – på grundlag af oplysninger i tank attest)

Placering: nedgravet overjordisk

Tanktype: stål plast anden konstruktion: _____

Konstruktion: enkeltvægget dobbeltvægget

Indvendig korrosionsbeskyttelse: ubehandlet behandlet

Udvendig korrosionsbeskyttelse : GUP

Sløjfningstermin (antal år efter fabrikations år): _____ Tanken skal senest sløjfes i år: _____

Skemaet udfyldes af ejendommens ejer eller den ansvarlige for tankens sløjfning/etablering og sendes til Kerteminde Kommune, mail natur-miljo@kerteminde.dk. Ejer bekræfter ved sin underskrift på tro og love, at sløjfning/etablering er foretaget som angivet og efter gældende lov. Gældende bestemmelser fremgår af Olietankbekendtgørelsen.

Dato

Ejers underskrift / stempel



Vejledning til skema for afmeldelse og anmeldelse af olietanke

Afmelding af olietank

En olietank, der tages ud af brug skal afmeldes skriftligt til Kerteminde Kommune. Grundejerens eller brugerens ansvar er at afmelde en tank med oplysninger om, hvordan sløjfningen er udført.

Afmeldingsskemaet skal sendes til Kerteminde Kommune i underskrevet stand. Afmeldingen af en tank skal ske i henhold til Olietankbekendtgørelsen.

For nedgravede tanke gælder følgende:

Tanken skal enten:

- **Graves op og fjernes fra grunden.** Inden tanken graves op skal den tømmes og bundsuges for at undgå spild. Kerteminde Kommune skal kontaktes, hvis der ved opgravning af tanken, konstateres tegn på jordforurening. Opgravede tanke må ikke henligge på grunden. Husk også at fjerne påfyldningsstudsene.

eller

- **Sløjfes ved at afblænde den på grunden.** Ved afblændingen skal tank og rør tømmes for olie og bundsuges for slam. Rørforbindelsen til fyret afbrydes. Påfyldningsstuds og udluftningsrør fjernes og tanken blændes af, så påfyldning ikke er mulig. Hvis der er fare for sammenstyrtning (fx kørsel ovenpå tanken), bør tanken sandfyldes.

Der skal om muligt vedlægges dokumentation for, at tanken er tømt og bundsuget efter gældende regler og at restolie, bundfald og slam er bortskaffet på lovlig vis. Opsuget olie og slamrester skal bortskaffes til godkendt modtager. Der skal om muligt vedlægges dokumentation for, at tanken er bortskaffet på korrekt vis. Kerteminde Kommune anbefaler, at man lader arbejdet udføre af et VVS-firma eller godkendt slamsugerfirma.

Ved sløjfning/afblænding af villaolietanke, der er omfattet af olietankforsikring, anbefales det, at tanken graves op. Forsikringsaftalen ophører 6 måneder efter at tanken er taget ud af brug. Hvis der på et senere tidspunkt konstateres en jordforurening, som skyldes olietanken, vil skaden altså ikke være dækket af forsikringen ud over denne periode (jf. §§48 og 49 i lov om forurennet jord).

Overjordisk tanke gælder følgende:

Tanken skal enten:

- **Afblændes og blive på grunden.** Tanken skal tømmes og bundsuges inden den afblændes. Alle rørforbindelser fjernes og rørstudsene tilproppes for at forhindre senere påfyldning.

eller

- **Fjernes fra grunden.** Inden tanken fjernes, skal den tømmes og bundsuges.

Anmeldelse af ny olietank

Etablering af ny olietank skal anmeldes til kommunen 4 uger før arbejdet begynder (dog 14 dage for villaolietanke). Senest samtidig med etableringen skal der sendes **tankattest og skitse/tegning** over tankens placering på grunden til kommunen.

Afstandskrav:

- Anlægget (tank og rørforbindelser) må ikke **etableres** inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. Afstandskravet omfatter ikke overjordiske, indendørs anlæg under 6000 l, med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmuret.
- Anlæg må ikke **nedgraves** inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler i miljøbeskyttelsesloven.